



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Бalay
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
в городе Бalay)

Красноармейская ул., д.64, г.Бalay, 673450, телефон/факс (302-32)5-13-03
e-mail: tobaley@mail.ru, ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001
(Стационарное рабочее место - Музгина ул., д.34А, с. Шелопугино, 673610, тел./факс (302-66)2-12-51
e-mail: Nata5a2005@yandex.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

19.02.2021г.

№ 9

Дата

При проведении внеплановой выездной проверки с целью выполнения Приказа руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
А.Ю. Поповой от 16.10.2020 № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных
организаций и их поставщиков», изданного в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации от 14.10.2020 № ПР-1665, на основании распоряжения заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Е.А.Гредюшко от 19.01.2021 № 65-14, в
отношении Муниципального образовательного учреждения Шивинская основная
общеобразовательная школа, ОГРН: 1027500745030, ИНН: 7526001017, по адресу: 673622,
Забайкальский край, Шелопугинский район, с. Шивия, ул. Центральная, 6, установлено:

(указать наименование объекта и сведения об установленных фактах и нормах законодательства, которые нарушены)
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Над технологическим оборудованием не оборудованы локальные вытяжные системы
вентиляции, что является нарушением требований п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На момент проверки часть посуды для приготовления блюд (кастрюли), кухонный
инвентарь (тазы) имели сколы эмали, повреждения поверхности, что является нарушением
требований п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно протоколу испытаний № 29-32 от 11.02.2021 г.:

- фактическое содержание жиров составило 11,7 г или в процентном отношении 14,8 %
(норматив – 20-25% от суточной потребности), что не соответствует требованиям п. 8.1.2.
приложение 10 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»;

- фактическое содержание углеводов составило 56 г или в процентном отношении 18,7 %
(норматив – 20-25% от суточной потребности), что не соответствует требованиям п. 8.1.2.
приложение 10 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»;

- фактическая калорийность составила 754 ккал или в процентном отношении 32,0 %
(норматив – 20-25% от суточной потребности), что не соответствует требованиям п. 8.1.2.
приложение 10 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения».

На день проведения проверки 08.02.2021г. установлено, что емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средств промаркирована с указанием названия средства, его концентрации, при этом отсутствует указание на дату приготовления, предельного срока годности дезинфицирующего раствора, что является нарушением требований п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать наименование объекта и сведения об установленных фактах и нормах законодательства, которые нарушены)
 1. На основании прав, предоставленных п.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального надзора», в целях устранения выявленных нарушений **требую** провести следующие мероприятия в установленные сроки:

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения
1	Над технологическим оборудованием оборудовать локальные вытяжные системы вентиляции. Обеспечить выполнение требований п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	до 01.09.2021
2	Не допускать использование с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды (кастрюль) и инвентаря (тазов). Обеспечить выполнение требований п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 01.09.2021
3	В меню предусмотреть распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий, включенных в завтрак, с учетом суточной потребности в пищевых веществах (жиров, углеводов) и энергии (калорийности) в объеме 20-25% от суточной потребности). Обеспечить выполнение требований п. 8.1.2. приложение 10 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	до 01.09.2021
4	Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств маркировать с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности. Обеспечить выполнение требований п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	до 01.09.2021

2. Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное образовательное учреждение Шивиинская основная общеобразовательная школа, ОГРН: 1027500745030, ИНН: 7526001017.

(Сведения о лице, которому выдается предписание, в частности: наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, ОГРН; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

3. О выполнении настоящего предписания **требую** сообщить в письменной форме с приложением необходимых документов **к 01.09.2021г.** в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Балей: стационарное рабочее место - Музгина ул., д.34А, с. Шелопугино или на эл.адрес: nata5a2005@yandex.ru для последующего контроля и принятия решения в соответствии с законодательством.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено лицами, которым оно выдано, в судебном порядке путем подачи соответствующего заявления:

физическими и должностными лицами - в районный суд

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями – в арбитражный суд Забайкальского края, находящийся по адресу: г. Чита, ул. Выставочная, 6.

Заявление об оспаривании (признании недействительным) предписания может быть подано в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения предписания.

В соответствии с п.2 статьи 25 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» выполнение настоящего предписания является обязательным.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства является административным правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание составлено в 2 экземплярах

И.о. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Забайкальскому краю в городе Балей
(должность лица, уполномоченного
осуществлять государственный надзор)


(подпись)

Хохлова Марина Федоровна
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил

Директор МОУ Шивиинская ООШ
(должность)


(подпись)

Игумнова Галина Альбертовна
(фамилия, имя, отчество)

19.02.2021г.
(дата)